

「政府機關及學校用電效率提升計畫」-

113年1至9月用電效率及1至10月老舊設備汰換進度與112年 (基期年)比較檢討說明單

一、單位聯絡資料填寫

學校名稱	國立臺南護理專科學校
單位及聯絡人	總務處事務組 徐保誠
連絡電話	06-2202196
電子郵件信箱	poler1636@mail.ntin.edu.tw
113年1月至9月用電節約率	-5% % (<input type="checkbox"/> 達標 <input checked="" type="checkbox"/> 未達標)

二、用電效率未達標之後續具體改善精進作為(已達標者免填)

(一)目前辦理情形：

本校 EUI 目標值為38，本(113)年度本校老人服務事務科原住民專班(五年學制)自然增加1班，人數較基期年人數增加，另據中央氣象署網站指出，台南市每年超過30度高溫之天氣達186天。本校長期以來均以28度做為空調溫度設定，唯屢遭學生反應學習環境不佳，致學習成效不佳，爰調整教室及教師研究室空調溫度為27度，本校飲水機均不提供冰水，亦全數更換為 LED 燈具，電梯管控停靠樓層，以力求達成節電目標量。

經查本校用電量係包括學生宿舍用電，經洽產基會承辦，確認學生宿舍用電係屬可扣除用電項目，扣除前開宿舍用電重新計算本校113年度 EUI 值約為33，應可符合本年度用電目標值。

(二)後續具體改善精進作為：

預計114年更換20台冷氣，持續進行冷氣機使用超過9年進行汰換評估作業，以落實節能減碳，提高節能成效。

三、老舊設備汰換進度及後續具體改善精進作為

空調設備：

(一)目前辦理情形：

文心樓五樓健康樂齡中心汰換12台冷氣於8月7日已完成。

(二)後續具體改善精進作為：

預計更換信心樓1樓2台7.1kw 冷氣、百合樓宿舍42台4.0kw 冷氣及2台7.1kw 冷氣，於12月底完成。